



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.333

Geltungsdauer

bis Ende Mai 2025

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29
1030 Wien

Hersteller

Henkel Ireland Operations and Research Ltd / IE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Produkt

Gewindedichtfaden für die
Trinkwasserinstallation

Type: **LOCTITE® 55**

mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Anwendungsbereich: Trinkwasser/Heißwasser
bei Trinkwasser: ≤ 16 bar/bis 85°C
bei Heißwasser: ≤ 7 bar/bis 130°C
- Klasse gemäß ÖNORM EN 751-2 Arp

Prüfbericht

TGM – VA HL 9116 vom 20. Januar 2023

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 300 Ausgabe Jänner 2019, Anhang B.2
(ÖNORM EN 751-2)
- QS-W 100 Ausgabe Mai 2020

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und
Wasserversorgung.“

Wien, am 6. Juni 2023

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle