



Strojírenský zkušební ústav, s. p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 424/56b,
621 00 Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 27/2006 ze dne 2006-08-29

ROZHODNUTÍ

o prodloužení platnosti stavebního technického osvědčení

číslo: **STO-30-00487-13**


výrobce: S.V.I.S. Trade a.s.
Liptál 291, 756 31 Liptál, Česká republika
identifikační číslo: 64611507
výrobky: Mosazné závitové tvarovky
typové označení: viz 2. strana
varianty: viz 2. strana

Ve shodě s ustanovením § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, výše uvedená autorizovaná osoba prověřila stavební technické osvědčení č. STO-30-00487-13 ze dne 2013-04-05. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně údajů o technických vlastnostech předmětných výrobků, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, prodlužuje se jeho platnost **do 2019-04-30**.

Pravidla pro nakládání s rozhodnutím jsou uvedena na 2. straně.

Brno, 2016-04-29




Ing. Aleš Onderek
zástupce ředitele



Specifikace typů a variant:

Mosazné závitové tvarovky jsou určeny k použití v potrubních rozvodech vody (včetně vody určené pro lidskou spotřebu), vzduchu a dalších neabrazivních a neagresivních medií s nejvyšším pracovním přetlakem 1,6 MPa při teplotě media od 0°C do +120°C (voda bez nemrznoucích přísad), resp. od -20°C do +120°C (vzduch), při teplotě okolního prostředí od -10°C do +70°C. Provedení a rozměry mosazných závitových tvarovek odpovídají ČSN EN 1254-4.

Jsou vyráběny z mosazi CW617N - CuZn40Pb2. Mají závitová hrdla s vnitřním nebo vnějším válcovým závitem podle ISO 228-1. Dodávají se v různých tvarech a velikostech. Tvarovky nejsou výrobcem deklarovány jako požárně odolné – požadavek na požární bezpečnost se na výrobek nevztahuje.

Poznámka:

Uvedené technické normy jsou platné a od data vydání stavebního technického osvědčení č. STO-30-00487-13 ze dne 2013-04-05 nedošlo k jejich změnám.

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S ROZHODNUTÍM:

Rozhodnutí se může používat pouze se stavebním technickým osvědčením č. STO-30-00487-13 ze dne 2013-04-05.

Neoprávněné a klamavé použití může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v rozhodnutí.

Rozhodnutí nelze použít pro výrobky, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu se stavebním technickým osvědčením.

Stavební technické osvědčení a rozhodnutí o jeho prodloužení nelze použít jako doklad o posouzení shody.

